



## Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.  
MATERIAIS 017349 00

Data Emissao  
02 de Fevereiro de 2009

Data Validade  
12 de Dezembro de 2009

Fornecedor  
**COFIBAM INDUSTRIA E COMERCIO  
DE FIOS E CABOS LTDA**  
CNPJ/CPF: 43.563.840/0001-75

**Este CRCC substitui e  
cancela os anteriores.**

CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada encontra-se regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços da PETROBRAS e habilitada para as especialidades indicadas conforme relação em anexo.

A inscrição, representada pelo presente Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes, quando for o caso.

RESSALTAMOS A IMPORTÂNCIA DE COMUNICAR-NOS QUALQUER ALTERAÇÃO EM SEUS DADOS CADASTRAIS (ENDEREÇO COMPLETO, DDD, TELEFONE, FAX, e-MAIL, PESSOA DE CONTATO, ETC.), A FIM DE EVITAR PREJUÍZOS NO RELACIONAMENTO ENTRE ESSA EMPRESA E A PETROBRAS.

O USO INDEVIDO DESTES CRCC CONSTITUI FALTA GRAVE PASSÍVEL DE SANÇÕES NO CADASTRO DE BENS E SERVIÇOS DA PETROBRAS, PODENDO A EMPRESA FICAR IMPEDIDA DE TRANSACIONAR COM TODO O SISTEMA PETROBRAS.

---

Gerente do Cadastro de Fornecedores



**Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC**

Emitente No. Rev.  
MATERIAIS 017349 00

Pág. 002

Data Emissao  
02 de Fevereiro de 2009

Data Validade  
12 de Dezembro de 2009

Fornecedor  
**COFIBAM INDUSTRIA E COMERCIO  
DE FIOS E CABOS LTDA**  
CNPJ/CPF: 43.563.840/0001-75

**Este CRCC substitui e  
cancela os anteriores.**

Este fornecedor está habilitado a fornecer as seguintes especialidades/materiais:

Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS (SAP R/3), em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente CRCC.

**Famílias de material :**

**001 - 98.001.465**  
Condutor d/extensão p/termopar ;

Requisitos Técnicos:  
Detalhamento:  
CABO DE EXTENSAO PARA TERMOPAR

Tipo de Inspeção : X - Sem inspeção (materiais NRQT)

---

**002 - 98.001.784**  
Cabo de instrumentação uso terrestre ;em cobre ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001  
Detalhamento:  
ESTANHADO OU NÃO; EM PVC (105 GRAUS-C), EPR/EPDM, POLIETILENO OU SILICONE; EM PARES OU TERNAS; COM FIO P/COMUNICAÇÃO; COM OU SEM BLINDAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA; FIO DRENO; ARMADO OU NÃO; COM CAPA EXTERNA DE PVC; ATÉ 300 V.

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

---



## Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.  
MATERIAIS 017349 00

Pág. 003

Data Emissao

02 de Fevereiro de 2009

Data Validade

12 de Dezembro de 2009

Fornecedor

**COFIBAM INDUSTRIA E COMERCIO  
DE FIOS E CABOS LTDA**

CNPJ/CPF: 43.563.840/0001-75

**Este CRCC substitui e  
cancela os anteriores.**

**003 - 98.001.785**

Cabo de instrumentação uso naval ;em cobre ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

Detalhamento:

ESTANHADO OU NÃO; EM PVC (105 GRAUS-C) DE ACORDO COM A N-2152,  
EPR/EPDM, POLIETILENO OU SILICONE; EM PARES OU TERNAS; COM FIO P/  
COMUNICAÇÃO; COM OU SEM BLINDAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA; FIO DRENO;  
ARMADO OU NÃO; COM CAPA EXTERNA DE PVC; ATÉ 300 V.

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

---

**004 - 98.001.820**

Cabo elétrico industrial de potência ;em cobre ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

Detalhamento:

A) ESTANHADO OU NÃO, EM BORRACHA SINTÉTICA (SILICONE E EPDM), AMIANTO  
E FIBRA DE VIDRO; COM OU SEM TRANÇA; COM OU SEM CAPA EXTERNA; ATÉ 4  
CONDUTORES (35 MM<sup>2</sup>); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 250 GRAUS C; ATÉ  
750 V; TIPOS COFITERM, COFI-R, COFINIL;

B) SINGELO; ESTANHADO OU NÃO; EM BORRACHA SINTÉTICA (SILICONE); NÃO  
BLINDADO; NÃO ARMADO; COM CAPA EXTERNA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE ATÉ  
200 GRAUS C; ATÉ 95 MM<sup>2</sup> E 5 KV; PARA SISTEMA DE IGNIÇÃO DE ATÉ 15 KV;  
TIPO COFIALT.

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

---



## Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.  
MATERIAIS 017349 00

Pág. 004

Data Emissao

02 de Fevereiro de 2009

Data Validade

12 de Dezembro de 2009

Fornecedor

**COFIBAM INDUSTRIA E COMERCIO  
DE FIOS E CABOS LTDA**

CNPJ/CPF: 43.563.840/0001-75

**Este CRCC substitui e  
cancela os anteriores.**

**005 - 98.001.821**

Cabo elétrico de controle uso terrestre ;em cobre ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

Detalhamento:

USO GERAL; ESTANHADO OU NÃO; COM ISOLAMENTO DE PVC, BORRACHA SINTÉTICA (SILICONE E EPDM), AMIANTO E FIBRA DE VIDRO; ARMADO OU NÃO; COM OU SEM CAPA EXTERNA; 5 A 25 CONDUTORES; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 250 GRAUS C; TIPOS SO, COFISIL, COFI-R, COFINIL, COFINAV 90 RTFP/PTFP/RTF/PTF/R/P.

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

-----

**006 - 98.001.822**

Cabo elétrico de potência uso naval ;em cobre ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

Detalhamento:

A) ESTANHADO OU NÃO, EM PVC, BORRACHA SINTÉTICA ( SILICONE E EPDM); 90°C; ARMADO OU NÃO; COM OU SEM CAPA EXTERNA; ATÉ 4 CONDUTORES; 250 V E 750 V; ATÉ 35 MM<sup>2</sup>; TIPOS COFINAV 90 R/P/RTFP/PTFP.  
B) EM EPR NÃO HALOGENADO, DE ACORDO COM A N-2152; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 0,50/0,75 KV E A PARTIR DE 0,6/1,0 KV A 35 KV.

Tipo de Inspeção : B - Final fábrica com testemunho

-----